

UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I UZGODNIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT TEN NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.
3. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
4. WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE Z INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTANTEM.
5. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

P2

2,5	POSADZKA CERAMICZNA
5,0	WYLEWKA BETONOWA
6,0	POLISTYREN EPS GRAFITOWY λ=0,031 W/(m·K)
-	FOLIA PE
-	ISTNIEJĄCA PODŁOGA NA GRUNCIE

P3

0,2	WYKŁADZINA WINYLOWA
0,3	WYLEWKA ANHYDRYTOWA
5,0	JASTRYCH BETONOWY
-	FOLIA PE
2,0	POLISTYREN EPS λ=0,038 W/(m·K)
-	INSTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY

P8

2,5	POSADZKA CERAMINCZA
6,5	JASTRYCH BETONOWY
-	FOLIA PE
4,0	POLISTYREN EPS AKUSTYCZNY λ=0,050 W/(m·K)
-	ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY

P9

0,2	WYKŁADZINA WINYLOWA
0,3	WARSTWA PODKŁADOWA
2,5	PŁYTA OSB
-	ISTNIEJĄCY STROP DREWNIANY

P10

2,5	POSADZKA CERAMICZNA
-	ISTNIEJĄCY STROP DREWNIANY

P11

3,0	PODŁOGA TECHN. PŁYTA OSB
-	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
26,0	ISTN. STROP/WEŁNA MINERLANA λ=0,031
-	FOLIA PAROIZOLACYJNA
2,5	2xPŁYTA GKF

D1

-	POKRYCIE - TAŚMA TYTAN - CYNK
-	MATA DYFUZYJNA
2,5	PŁYTA OSB
-	ISTN. KONSTRUKCJA DACHU

D2

-	POKRYCIE - TAŚMA TYTAN - CYNK
-	MATA DYFUZYJNA
2,5	PŁYTA OSB
5,0	KONTRŁATA/PUSTKA POWIETRZNA
16,0	PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ λ=0,031 W/(m·K)/KROKWIE
10,0	PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ λ=0,031 W/(m·K)
-	FOLIA PAROIZOLACYJNA
2,5	2XPŁYTA GK

S1

-	ŚCIANA ISTENIEJĄCA
15,0	POLISTYREN EPS λ=0,036 W/(m*K)
1,0	TYNK AKRYLOWY

S2

2,5	2xPŁYTA G-K
5,0	PODKONSTRUKCJA SYST. Z WYPEŁN. WEŁNĄ MINERALNĄ O GĘST. 14-60 KG/M
2,5	2xPŁYTA G-K

S3 REI 60

2,5	2 x PŁYTA GK
5,0	PODKONSTRUKCJA SYST. Z WYPEŁN. WEŁNĄ MINERALNĄ O GĘST. 14-60 KG/M
2,5	2 x PŁYTA GK

S13

1,0	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
25,0	PUSTAKI CERAMICZNE
15,0	POLISTYREN EPS λ=0,036 W/(m*K)
-	BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY

S9 REI 60

-	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
25,0	PUSTAKI CERAMICZNE
-	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

S15

-	ŚCIANA ISTENIEJĄCA
-	HYDROIZOLACJA
14,0	POLISTYTEN XPS λ=0,036 W/(m*K)

Ch

8,0	KOSTKA BETONOWA
3,0	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3
10,0	KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STAB. MECH.
10,0	WARSTWA ODSĄCZ. Z KRUSZ. O CBR≥25

Dr

8,0	KOSTKA BETONOWA
3,0	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3
15,0	KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STAB. MECH.
15,0	WARSTWA ODSĄCZ. Z KRUSZ. O CBR≥25

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

ARCHITEKCI

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

LOKALIZACJA
DZ. NR 116, AM_02, OBRĘB 0033 JELENIA GÓRA
ul. NOWOWIEJSKA 43/4, 58-500 JELENIA GÓRA

SPECJALNOŚĆ	GŁÓWNY PROJEKTANT	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch Marcin Winkowski	WP-OIA/OKK UpB/17/2010	
	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Paweł Łapacz	NUMER UPRAWNIEŃ: 66/DSOKK/2015	PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A

SKALA: 1:100

DATA: 27.08.2019

NR RYSUNKU: A/8

NR STRONY