

N1 - NADPROŻE STRUNOBETONOWE 72, L=135CM
N5 - NADPROŻE STRUNOBETONOWE 72, L=125CM
N6 - NADPROŻE STRUNOBETONOWE 100, L=255CM
N7 - NADPROŻE STRUNOBETONOWE 72, L=212CM
N8 - NADPROŻE STRUNOBETONOWE 72, L=173CM
N9 - NADPROŻE STRUNOBETONOWE 100, L=185CM
DLA WSZYSTKICH NADPROŻY OPARCIE DWUSTRONNE MIN. 15CM

P1 - PODCIĄGI ŻELBETOWE 25 X 25CM POD POPRZECZNE ŚCIANY MUROWANE GR. 25CM, SPÓD PODCIĄGU 2CM NAD ISTNIEJĄCYM STROPEM, OPARTE NA ŚCIANACH PODŁUŻNYCH W WYKUTYCH GNIAZDACH GŁ. MIN. 20CM.

P2 - PODCIĄG ŻELBETOWY 25 X 25CM POD ŚCIANĄ WYDZIELAJĄCĄ KLATKĘ SCHODOWĄ.

W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH ZAPROJEKTOWANO PRZEMUROWANIA I NOWE OTWORY. PRZEMUROWANIA WYKONAĆ Z ELEMENTÓW CERAMICZNYCH, ZAPEWNIAJĄC PRZEWIĄZANIE Z ISTNIEJĄCYMI ŚCIANAMI POPRZEZ ZAMONTOWANIE PRĘTÓW STALOWYCH Ø8 DŁUGOŚCI 30CM W CO DRUGIEJ SPOINIE. PRZED WYKONANIEM NOWYCH OTWORÓW NALEŻY ZAMONTOWAĆ NADPROŻA PREFABRYKOWANE STRUNOBETONOWE, ZAPEWNIAJĄC OPARCIE NADPROŻA MINIMUM 15 CM Z KAŻDEJ STRONY.

PROJEKTUJE SIĘ WZMOCNIENIE STROPU W MIEJSCU OPARCIA NOWYCH SŁUPÓW S1 W POSTACI BELEK STALOWYCH Z DWUTEOWNIKÓW HE120B. RÓWNIEŻ WZMOCNIENIA WYMAGA MIEJSCE NOWYCH OTWORÓW SZACHTU INSTALACYJNEGO PRZY KLATKACH SCHODOWYCH. PROJEKTUJE SIĘ TU PODCIĄG STALOWY RÓWNIEŻ Z DWUTEOWNIKA HE120B, OPARTY NA ŚCIANACH POPRZECZNYCH. ELEMENTY WYKONAĆ ZE STALI ST3S, ZABEZPIECZONEJ ANTYKOROZYJNIE.

BIEG SCHODOWY 2 - SCHODY ŻELBETOWE, PŁYTOWE GRUBOŚCI 15CM.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Łapacz Winkowski Architekci sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA: KONSTRUKCJA

LOKALIZACJA
DZ. NR 116, AM_02, OBRĘB 0033 JELENIA GÓRA
ul. NOWOWIEJSKA 43/4, 58-500 JELENIA GÓRA

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNA	PROJEKTANT	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
	mgr inż. Janusz Superson	38/87/UW	
	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krystyna Superson	NUMER UPRAWNIEŃ 597/89/UW	PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT 1 PIĘTRA - KONSTRUKCJA
SKALA: 1:200
DATA: 27.08.2019
NR RYSUNKU: K/3
NR STRONY: