



Tablica elektryczna TK - naścienna
do zabudowy aparatury modułowej

Zasilanie z RNN
YKY 5x6mm² dł. 20m w/k

OCHRONA OD PORAŻEŃ:

- przed dotykem bezpośrednim:
- izolacja robocza
 - wyłączniki nadprądowo-różnicowe (30mA)
lub różnicowo-prądowe (30mA)
- przed dotykem pośrednim:
- szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
lub II klasa ochronności

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31
T: +48 600 953 648
E: info@plplus.pl
W: www.plplus.pl



Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża ELEKTRYCZNA

projektant mgr inż. Marek Jerzyński
upr. KUP/0142/POOE/11 podpis

sprawdzający inż. Grzegorz Chrapkowski
upr. bud. 285/72 Bg

nazwa i adres inwestycji KOMISARIAT POLICJI W JELCZU ŁASKOWICACH
ul. Wincentego Witosa 35, 55-230 Jelcz-Łaskowice
jedn. ewid.:021503_4 Jelcz-Łaskowice, obręb: 0002 Łaskowice
działka 7 AM-45

treść rysunku KOTŁOWNIA - TABLICA TK
SCHEMAT

stadium PROJEKT BUDOWLANY

data 05-2019 skala nr rys. E-19