



**ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER**

pomieszczenia	powierzchnia [m2]
0.01 WIATROŁAP	4,79
0.02 POCZEKALNIA	20,48
0.03 TOALETA DAMSKA / DLA OSÓB NIEPEŁNOSP	6,23
0.04 PRZEDSIONEK	2,58
0.05 WC MĘSKI	4,15
0.06 POM. OBSŁUGI INTERESANTÓW	13,13
0.07 KOMUNIKACJA	25,98
0.08 MAGAZYN BRONI / SPRZĘTU UZBROJENIA	3,23
0.09 WIATROŁAP	6,30
0.10 KOTŁOWNIA	6,24
0.11 POM. GOSPODARCZE	4,04
0.12 KLATKA SCHODOWA	6,30
0.13 POM. KIEROWNIKA OPI / DZIELNICOWYCH	12,60
0.14 POM. DZIELNICOWYCH	25,46
0.15 SALA ODPRAW / POM. OPI	21,06
0.16 POM. ZESPOŁU WYKROCZEŃ	14,42
0.17 SERWEROWNIA	9,89
0.18 KIEROWNIK KOMISARIATU	20,55
0.19 SEKRETARIAT	14,55
suma:	221,98

**Zastrzeżenia prawne**

- 1) Dokumentację instalacji elektrycznych i niskoprądowych należy rozpatrywać łącznie i skoordynować prace związane z montażem urządzeń instalacji w trakcie realizacji;
- 2) Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu;
- 3) Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami branżowymi;
- 4) Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową
- 5) Materiały opisane w projekcie można zamieniać na inne o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta,
- 6) Wszelkie przebicia przez przegrody zewnętrzne należy koniecznie uszczelnić!

**UWAGI**

- 1) Lokalizacja gniazd jest orientacyjna i może ulec zmianie na etapie szczegółowej aranżacji stanowisk pracy.
- 2) Zrealizować połączenie głosowe pomiędzy pomieszczeniami 0.02 i 0.16. Stacja interkomowa w pomieszczeniu 0.16.
- 3) W pomieszczeniu przejściowym zabudować kamerę kopułkową wandaloodporną z obiektywem szerokokątnym. Obraz z kamery wraz z kamerami zewnętrznymi przekazywany będzie do dyżurki.
- 4) W dyżurce należy zamontować 2 monitory o wymiarze 32".
- 5) W serwerowni zamontować rejestrator zawierający 4 dyski po 6TB ( do obsługi do 16 kamer)

**LEGENDA:**



Główna szafa RACKowa serwerowa (GPD)

trasy przewodów do gniazd teleinformatycznych



punkt logiczny PEL zawiera:  
(4gn 230V + 2xRJ45, 1xRJ45)



głośnik



interkom



centrala telefoniczna (siłownia telekomunikacyjna)



czujka dymu (2 szt. w pomieszczeniu)



sygnalizator akustyczny pożaru



wyłącznik prądu  
siłowni telekomunikacyjnej



szafa RACKowa z komputerem i dyskami do zapisu  
treści z kamer zewnętrznych i wewnętrznych

GPD/1/7

przyporządkowanie do obwodu w GPD

**LEGENDA CCTV:**



kamera wewnętrzna kopułkowa antywandalowa z obiektywem szerokokątnym



kamera zewnętrzna



kamera wewnętrzna