



Zastrzeżenia prawne

- 1) Dokumentację instalacji elektrycznych i niskoprądowych należy rozpatrywać łącznie i skoordynować prace związane z montażem urządzeń instalacji w trakcie realizacji;
- 2) Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu;
- 3) Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane z odpowiednimi opracowaniami branżowymi;
- 4) Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową
- 5) Materiały opisane w projekcie można zamieniać na inne o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu zgody Projektanta,
- 6) Wszelkie przebicia przez przegrody zewnętrzne należy koniecznie uszczelnić!

Ochrona od porażeń:

Układ sieci TN

przed dotykem bezpośrednim: izolacja robocza

przed dotykem pośrednim: szybkie samoczynne wyłączenie zasilania



sterowanie wentylatorem WC



łącznik pojedynczy



łącznik świecnikowy



łącznik schodowy



łącznik krzyżowy

LEGENDA:



OPRAWA OŚWIETLENIOWA 4X14W T5 PARM-P PD BL-B E 60.0 W



OPRAWA OŚWIETLENIOWA 3X14W T5 PARM-P RO BL-B E 46.0 W



OPRAWA OŚWIETLENIOWA 4X14W T5 PLX E 60.0 W



OPRAWA OŚWIETLENIOWA 4X14W T5 PLX IP54 E 60.0 W



OPRAWA OŚWIETLENIOWA 4X14W T5 IP65 E 60.0 W (z kloszem)



OPRAWA OŚWIETLENIOWA IP54 840 1800LM 18.0 W



OPRAWA OŚWIETLENIOWA 2x28W E 60.0 W;



OPRAWA OŚWIETLENIOWA 2X28W T5 PPAR PC-T E IP65 60.0 W



OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWN LED 1x25W IP65



OPRAWA AWARYJNA HWM/3,2W/B/1h/SE/AT



OPRAWA AWARYJNA dwustronna IFAC/1,2W/B/1h/SE/AT



OPRAWA AWARYJNA jednostronna IFB/1,2W/B/1h/SE/AT



OPRAWA AWARYJNA 1W/1h/SE/AT



OPRAWA AWARYJNA 1W/1h/SE/AT



Kinkiet do montażu nad lustrem z rozsyłem światła góra-dół;  
montaż na ścianie w poziomie świetłówkowa moc 32W strumień 2900lm



przyporządkowanie do obwodu w tablicy rozdzielczej  
(faza/nr obwodu/tablica)

## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PIĘTRO

pomieszczenia	powierzchnia [m2]
1.01 KLATKA SCHODOWA	6,30
1.02 KOMUNIKACJA	18,16
1.03 KOMUNIKACJA	14,96
1.04 KIEROWNIK REFERATU KRYMINALNEGO	13,19
1.05 POM. REFERATU KRYMINALNEGO	12,38
1.06 POM. REFERATU KRYMINALNEGO	12,38
1.07 POM. REFERATU KRYMINALNEGO	12,20
1.08 POM. REFERATU KRYMINALNEGO	12,20
1.09 POM. REFERATU KRYMINALNEGO	9,98
1.10 POM. MAGAZYNOWE	9,47
1.11 SKŁADNICA AKT	9,19
1.12 POM. SOCJALNE	9,39
1.13 PRZEDSIONEK	2,58
1.14 WC MĘSKI	4,45
1.15 PRZEDSIONEK	2,33
1.16 WC DAMSKI	1,17
1.17 SZATNIA MĘSKA	43,25
1.18 SUSZARNIA	6,67
1.19 PRYSZNIC MĘSKI	3,28
1.20 WC MĘSKI	1,80
1.21 SZATNIA DAMSKA	15,26
1.22 PRYSZNIC DAMSKI	3,19
1.21 WC DAMSKI	1,80
suma:	225,58

A: 60-694 Poznań, os. Wł. Jagiełły 26/31  
T: +48 600 953 648  
E: info@plplus.pl  
W: www.plplus.pl



Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów jest zabronione.

branża ELEKTRYCZNA

projektant mgr inż. Marek Jerzyński  
upr. KUP/0142/POOE/11

sprawdzający inż. Grzegorz Chrapkowski  
upr. bud. 285/72 Bg

nazwa i adres inwestycji KOMISARIAT POLICJI W JELCZU ŁASKOWICACH  
ul. Wincentego Witosa 35, 55-230 Jelcz-Łaskowice  
jedin. ewid.:021503\_4 Jelcz-Łaskowice, obręb: 0002 Łaskowice  
działka 7 AM-45

treść rysunku OŚWIETLENIE  
RZUT PIĘTRA

stadium PROJEKT BUDOWLANY

data 05-2019 skala 1:100 nr rys. E-05